

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-07-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

Remont Pracowni Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz wraz z remontem wyposażenia laboratorium trwale przymocowanego i wmurowanego w ściany w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzania procesów chemicznych i analitycznych.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Dotyczy SIWZ:

1. Czy do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe? Jeśli tak, to jakie: skrócone czy szczegółowe?
2. W punkcie 1.51. SIWZ mowa jest o tym, że "Można też odrębnie ponumerować strony kopii kosztorysu ofertowego, który najlepiej spiąć (np.: w skoroszycie miękkim) i dołączyć do oferty oddzielnie". Czy w przypadku konieczności załączenia do oferty kosztorysów należy dodatkowo załączyć ich kopie?
3. Prosimy o wyjaśnienie zapisu punktu 1.11. SIWZ: "Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 6.4." - punkt 6.4. nie występuje w SIWZ.
4. Prosimy o wyjaśnienie zapisu punktu 1.54. SIWZ: "Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia" - punkt 7 nie występuje w SIWZ.
5. Prosimy o wyjaśnienie zapisu punktu 1.75. SIWZ: "W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 14.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści" - punkt 14.6 nie występuje w SIWZ. (Przypuszczamy, że powinno być "z zastrzeżeniem pkt. 1.77. SIWZ").

Dotyczy wyposażenia pom. laboratorium:

6. W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w części dot. mebli laboratoryjnych ujęto 2 szt. oczomyjki - w laboratorium nr 1 i nr 7, natomiast w projekcie technologii, w zestawieniu "Wyposażenia ZMS i charakterystyce urządzeń" ujęto łącznie 4 szt. oczomyjki - w laboratotrium nr 1 i nr 7 oraz nr 2 i nr 4. Również w

przedmiarze robót (branża budowlana i wyposażenia technologicznego) w poz. 54 ujęto 4 szt. myjki do oczu i twarzy (tzw. oczomyjki).

Prosimy o jednoznaczne podanie ile szt. oczomyjek ująć w ofercie oraz gdzie należy je ująć - w poz. 54 (Dostarczenie i zamontowanie drobnego wyposażenia poszczególnych pomieszczeń) czy w poz. 52 (Wykonanie, transport, wniesienie, montaż oraz podłączenie do instalacji mebli stanowiących wyposażenie laboratorium).

7. W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ujęto 1 szt. krzesła laboratoryjnego, obrotowego z regulacją wysokości - w laboratorium nr 4, natomiast w projekcie technologii, w zestawieniu "Wyposażenia ZMS i charakterystyce urządzeń" ujęto krzesła laboratoryjne we wszystkich pomieszczeniach laboratorium - łącznie 11 szt.

Prosimy o jednoznaczne podanie ile szt. krzeseł laboratoryjnych ująć w ofercie.

8. W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ujęto 2 szt. okapu o wym. 1175x600x500 mm - w laboratorium nr 5, natomiast w projekcie technologii, w zestawieniu "Wyposażenia ZMS i charakterystyce urządzeń" w laboratorium nr 5 ujęto 4 szt. okapu (bez podania wymiarów).

Prosimy o jednoznaczne podanie ile szt. okapów ująć w ofercie oraz podanie ich wymiarów (gdy wymiary odbiegają od podanych w specyfikacji).

9. W projekcie technologii w zestawieniu "Wyposażenia ZMS i charakterystyce urządzeń" w laboratorium nr 3 występują wagi elektronicznej. Czy oferta obejmuje dostawę wag elektronicznych? Jeśli tak, to prosimy o podanie danych technicznych (brak informacji w projekcie).

Dotyczy robót ogólnobudowlanych:

10. Czy Zamawiający dysponuje i może udostępnić zestawienie stolarki? W specyfikacji mowa jest o tym zestawieniu.

11. W poz. 24 i 25 przedmiaru branży budowlanej i wyposażenia technologicznego ujęto montaż ścianki z PCV łącznie z drzwiami (ścianka działowa na granicy pomieszczeń 307 a i b). Wg projektu ta ścianka jest istniejąca. Prosimy o komentarz w tej sprawie i ewentualnie korektę przedmiaru robót.

Dotyczy wyposażenia:

12. Czy w zakresie oferty są zestawy komputerowe zawarte w projekcie technologii, w zestawieniu "Wyposażenia ZMS i charakterystyce urządzeń"? Jeśli tak, to prosimy o podanie danych technicznych i uzupełnienie przedmiarów robót (brak tego zakresu wyposażenia w przedmiarach).

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty skróconych kosztorysów ofertowych.

Ad.2. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty dodatkowej kopii kosztorysów ofertowych.

Ad. 3 do 5. Zamawiający wyjaśnia, iż SIWZ zapisana jest w programie MS Word, w formacie „.doc”, otwarcie pliku w innym programie może spowodować błędy w numeracji. Na prośbę Wykonawcy, Zamawiający może przesłać dokumentację przetargową zapisaną w formacie „PDF”.

Ad. 6. Zamawiający zgodnie z załączonym do SIWZ Kosztorysem - Przedmiarem robót Branża budowlana i wyposażenia technologicznego, strona 11 - oczekuje dostawy i montażu 4 myjek do oczu i twarzy.

Ad. 7. Zamawiający zgodnie z zestawieniem „Wyposażenie ZMS i charakterystyka urządzeń” oczekuje dostarczenia 11 szt. krzeseł laboratoryjnych.

Ad. 8. Zamawiający oczekuje dostawy i zamontowania 4 sztuk okapów o wymiarach 600x600x500mm.

Ad. 9. Zamawiający nie wymaga dostawy wag elektronicznych.

Ad. 10. Zamawiający oczekuje dostarczenia mebli biurowych zgodnie z zestawieniem „Wyposażenie ZMS i charakterystyka urządzeń”, strona 6 (000 pokój kierownika).

Ad. 11. Zamawiający wymaga zdemontowania istniejącej ścianki i zamontowania nowej zgodnie z załączonym do SIWZ Kosztorysem - Przedmiarem robót Branża budowlana i wyposażenia technologicznego, strona 4.

Ad. 12. Zamawiający nie wymaga dostarczenia zestawów komputerowych.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Roman Ratyński

WK

a/a