



- LEGENDA :**
- PRZEPIŃNIK
    - PERSONEL ZEWNĘTRZNY
    - PERSONEL BSL 3
    - PERSONEL PCR
    - PRÓBK
    - ODCZYNNIK
    - MATERIAŁY NIEBIOLOGICZNE
    - ODPADY
    - BRUDNA ODCIEŻ

- WYKAZ URZĄDZEŃ**
- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1 - Lodówka                     | 37 - Wirówka płytki PCR 96 |
| 2 - Lodówka                     | 38 - Blok grzewczy PCR     |
| 3 - Komora laminarna            | 39 - Wirówka eppendorf     |
| 4 - Komora laminarna            | 40 - Izolacja automatyczna |
| 5 - Lodówka                     | 41 - Komora LAF do PCR     |
| 6 - Lodówka                     | 42 - Termomikser           |
| 7 - Lodówka                     | 43 - Blok grzewczy PCR     |
| 8 - Lodówka                     | 44 - Wirówka eppendorf     |
| 9 - Komora laminarna            | 45 - Komora laminarna      |
| 10 - Komora laminarna           |                            |
| 11 - ETI-MAX 3000               |                            |
| 12 - Wirówka                    |                            |
| 13 - Wirówka                    |                            |
| 14 - Wirówka                    |                            |
| 15 - Wirówka                    |                            |
| 16 - Płuczka automatyczna       |                            |
| 17 - Czytnik Elisa ELX 808      |                            |
| 18 - Inkubator - pod blatem     |                            |
| 19 - Inkubator - pod blatem     |                            |
| 20 - Theromshaker ELM           |                            |
| 21 - Theromshaker ELM           |                            |
| 22 - Zamrażarka - 86C           |                            |
| 23 - Waga analityczna           |                            |
| 24 - Waga analityczna           |                            |
| 25 - Lodówka                    |                            |
| 26 - Lodówka                    |                            |
| 27 - Zamrażarka -86C podblatowa |                            |
| 28 - Zamrażarka -86C podblatowa |                            |
| 29 - Termocykler 96 cel         |                            |
| 30 - Wirówka płytki PCR 96      |                            |
| 31 - Blok grzewczy PCR          |                            |
| 32 - Wirówka eppendorf          |                            |
| 33 - Izolacja automatyczna      |                            |
| 34 - Komora LAF do PCR          |                            |
| 35 - Termomikser                |                            |
| 36 - Termocykler 96             |                            |

NR POM.	PARTER	POW. [m2]	WYS. NETTO
<b>DROGERIA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA</b>			
0/1	Pomieszczenie Techniczne		18,00
0/2	PCR3		11,12
0/3	PCR2-Komora		10,47
0/4	Korytarz		5,76
0/5	Sluza PAL		2,37
0/6	PCR1		13,26
0/7	Elisa		31,46
0/8	Toaleta		2,96
0/9	Przyjście Próbek		15,70
0/10	Przedsiónek		3,44
0/11	Pomieszczenie Autoklawu		3,81
0/12	Magazyn		13,56
0/13	Sluza Wejściowa		9,14
0/14	Sluza Wejściowa		11,25
0/15	Toaleta personelu		2,60
0/16	Pomieszczenie porządkowe		3,03
0/17	Korytarz		23,23
<b>POWIERZCHNIA RAZEM</b>			<b>181,16</b>

**2K Studio**  
 arch. Krzysztof Szymanowski  
 ul. Lisa Kuli 70J/2  
 05-270 Marki  
 tel. 502 507 426  
 krzysztof.szymanowski@2kstudio.pl

**MESA-TECH**  
 mgr inż. Marcin Woźdaszka  
 ul. Pałowej Róży 9/1  
 05-515 Nowa Wola  
 tel. 506 434 719  
 email: m.wozdaszka@mesa-tech.pl

TEMAT	Program Funkcjonalno - Użytkowy dla planowanej adaptacji pomieszczeń na potrzeby laboratorium klasy BSL3 na terenie Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławku, ul. Planty 18, 87-800 Wrocław
INWESTOR	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz, Polska NIP 554-02-40-638
LOKALIZACJA	ul. Planty 18, 87- 800 Wrocław

BRANŻA	SANITARNA
FAZA	Program Funkcjonalno - Użytkowy
RYSUNEK	RZUT POMIESZCZEŃ I LOKALIZACJA URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Woźdaszka MAZ/0434/POOS/09	

DATA	KOREKTA	SKALA	NR RYS.
01.04.2020		1:50	S1